

附件 1

咸宁市 2023 年重要电力用户名单

序号	供电单位	户名	行业	重要 用户 级别	是否 配置 供电 电源	是否 配置 自备 电源
1	高新供电中心	武广铁路客运专线有限公司（乌龙泉）	交通运输	一级	是	是
2	高新供电中心	中铁武汉局集团有限公司武汉供电段(贺胜站)	交通运输	二级	是	是
3	高新供电中心	武广铁路客运专线有限责任公司(泉口牵引站)	交通运输	一级	是	是
4	高新供电中心	中铁武汉局集团有限公司武汉供电段(官塘站)	交通运输	二级	是	是
5	高新供电中心	湖北城际铁路有限责任公司(咸宁南牵引站)	交通运输	一级	是	是
6	高新供电中心	中铁武汉局集团有限公司武汉供电段（咸宁站）	交通运输	二级	是	是
7	高新供电中心	武广铁路客运专线有限责任公司新咸宁站	交通运输	二级	是	是
8	高新供电中心	武广铁路客运专线有限责任公司新赤壁站	交通运输	二级	是	是
9	高新供电中心	中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段(咸宁南10KV 配电所)	交通运输	二级	是	是
10	高新供电中心	咸宁市机关事务服务中心(综合办公楼)	党政机关	二级	是	是
11	高新供电中心	咸宁市公安局(办公楼)	党政机关	二级	是	是
12	高新供电中心	军分区	国防	二级	是	是
13	高新供电中心	中国电信股份有限公司咸宁分公司	信息安全	二级	是	是
14	高新供电中心	中国移动通信集团湖北有限公司咸宁分公司	信息安全	二级	是	是
15	高新供电中心	中国联合网络通信有限公司咸宁市分公司	信息安全	二级	是	是
16	高新供电中心	远大能源利用管理有限公司(咸宁市中心医院)	公共事业	二级	是	是
17	高新供电中心	咸宁市中医医院	公共事业	二级	是	是
18	高新供电中心	咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站)	公共事业	临时	否	是
19	高新供电中心	咸宁桂丰工贸有限责任公司（咸宁监狱）	其他重要 客户	二级	是	是
20	高新供电中心	咸宁市体育中心	其他重要 客户	临时	否	否
21	高新供电中心	咸宁城发桂泉物业服务有限公司（传媒大厦）	公共事业	二级	是	是
22	高新供电中心	咸宁联合水务有限公司（官埠水厂）	公共事业	二级	是	是
23	高新供电中心	咸宁浦华甘源水务有限公司	公共事业	二级	是	是
24	高新供电中心	咸宁万达广场商业管理有限公司	其他重要 客户	二级	是	是

25	高新供电中心	咸宁市金诚房地产开发有限公司(沃尔玛购物广场)	其他重要客户	二级	是	是
26	高新供电中心	湖北同惠商业管理有限公司	其他重要客户	二级	是	是
27	高新供电中心	咸宁市锦华置业有限公司(光谷)	其他重要客户	二级	是	是
28	高新供电中心	湖北瑞宁商业经营管理有限公司(中辉)	其他重要客户	二级	是	是
29	咸安供电公司	国家管网集团川气东送天然气管道有限公司	交通运输	二级	是	是
30	咸安供电公司	咸宁联合水务有限公司(宝塔、潘湾)	公共事业	二级	是	是
31	咸安供电公司	咸宁市第一人民医院	公共事业	二级	是	是
32	咸安供电公司	官埠镇滨湖泵站	水利枢纽	临时	否	是
33	咸安供电公司	彭家咀泵站	水利枢纽	临时	否	是
34	赤壁供电公司	中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段	交通运输	二级	是	是
35	赤壁供电公司	中铁武汉局集团有限公司武汉供电段(赤壁火车站)	交通运输	二级	是	是
36	赤壁供电公司	水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局	水利枢纽	二级	是	是
37	赤壁供电公司	中国石化管道储运有限公司	其他重要客户	二级	是	是
38	赤壁供电公司	赤壁市人民医院	公共事业	二级	是	是
39	赤壁供电公司	赤壁市水利和湖泊局(八角坳泵站)	水利枢纽	临时	否	是
40	赤壁供电公司	赤壁市水利和湖泊局(腊里山泵站)	水利枢纽	临时	否	是
41	赤壁供电公司	赤壁市水利和湖泊局(老河泵站)	水利枢纽	临时	否	是
42	嘉鱼供电公司	湖北金盛兰冶金科技有限公司	冶金	一级	是	是
43	嘉鱼供电公司	嘉鱼县水利和湖泊局(嘉鱼县余码头泵站)	水利枢纽	临时	是	是
44	嘉鱼供电公司	嘉鱼县人民医院	公共事业	二级	是	是
45	嘉鱼供电公司	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司	公共事业	二级	是	是
46	通山供电公司	湖北省通山县人民医院	公共事业	二级	是	是
47	通山供电公司	通山县中医医院	公共事业	二级	是	是
48	崇阳供电公司	崇阳县明春供水有限责任公司	公共事业	二级	是	是
49	通城供电公司	通城县人民医院	公共事业	二级	是	是
50	通城供电公司	通城县元泽水务有限公司	公共事业	二级	是	是

附件 2

重要电力用户安全隐患情况统计表

单位（盖章）：

填报时间: 年 月 日

[illegible]

附件 3

重要电力用户安全隐患检查记录卡

用户名称：

用户编号：

用电地址：

法人代表：

联系人及电话：

用电类别：

序号	检查类别		检查项目	检查情况	是否符合要求	备注
1	安全管理	运行维护	供用电合同供电方式、自备应急电源、产权分界点等内容是否与现场一致，安全责任划分、电能质量、违约责任等重要条款内容是否健全。		☐	重点
2			是否配置电工，电工有无资格证。		☐	重点
3			是否开展周期性巡视维护，是否定期开展预防性试验（110kV 及以上用户每年一次；35kV 用户两年一次；10kV 用户三年一次），运维和试验是否有记录。		☐	重点
4			用户反事故措施及应急预案等应急保障制度是否完善等问题		☐	重点
5			消防设施、安全工器具、使用仪器仪表是否齐全完好，定期试验。		☐	
6			各类警示标识是否完善健全。		☐	

序号	检查类别		检查项目	检查情况	是否符合要求	备注
7	供电安全	双电源配置	特级、一级重要电力用户是否配置双电源供电，二级重要用户是否配置双回路供电；双电源用户是否配置双电源切换装置，装置是否可靠闭锁。		☐	重点
8		自备应急电源	自备应急电源容量是否满足全部保安负荷正常运行要求，是否定期进行启机实验；是否配置防反送电闭锁装置，金属外壳是否接地良好；重要电力用户及有特殊供电需求用户是否配置外部应急电源接入装置。		☐	重点
9	人身、设备及消防安全	产权分界点	315kVA 及以上容量是否安装开关及双侧刀闸（建议使用分界开关），以投资界面为分界点；315kVA 以下接入点是否加装刀闸，台变是否使用快速熔断器。		☐	
10		架空线路	电杆是否倾斜和损伤，基础是否牢固，是否按规定设置拉线。		☐	
11			导线对地距离是否满足要求（公路 7 米，居民区 6.5 米、非居民区 5.5 米、交通困难区 4.5 米）。		☐	
12			有无影响线路运行的树竹障、房障（对无门窗建筑物水平距离应大于 1.5 米，垂直距离应大于 3 米）。		☐	
13		电缆	电缆与架空线连接处是否安装刀闸、是否安装避雷器。		☐	

序号	检查类别		检查项目	检查情况	是否符合要求	备注
14		配电站房	电缆地埋部分是否有保护措施（埋深不小于 1.5 米、设警示桩）；外绝缘层有无损伤、弯曲半径是否符合规定；电缆头工艺是否规范、屏蔽层是否可靠接地。		☐	
15			通风、排水、应急照明是否齐全，电气接线图、安全管理运行制度是否上墙。		☐	
16			开关柜电气、机械指示是否良好。		☐	
17			室内配电装置是否使用箱体式或有细密防护网（高度不小于 1.5 米），防跨步电压（绝缘垫）措施是否完备。		☐	
18		用户变压器	台架周围有无异物和树藤障，对地高度是否满足要求（配电变压器台架对地不小于 2.5 米）。		☐	
19			变压器有无不正常异声、异味；各部件外观检查有无脱漆、锈蚀、裂纹、渗油、明显螺栓松动等现象；油浸式电力变压器上层油温一般不宜超过 85℃，最高不得超过 95℃，温升不得超过 55℃。		☐	
20			是否使用合格且与配变容量相匹配的熔丝（100kVA 配变-15A、200kVA 配变-20A、315kVA 配变-30A）；配变高低压桩头是否有绝缘防护罩。		☐	
21			中性点及设备本体外壳是否使用扁铁引下接地，接地电阻是否合格（小于 4Ω）。		☐	

序号	检查类别		检查项目	检查情况	是否符合要求	备注
22	低压设备		是否分级配置漏电保护器，装置是否完好并定期开展功能测试。低压电源端是否装设总漏保（或低压总柜开关具备保护跳闸功能），低压分支线路首端是否装设分漏保，住宅和负荷末端主要用电设备（电能表箱，涉水设备、人体可直接接触设备）是否装设末级漏保。		☐	重点
23			人体可直接接触的固定式用电设备是否可靠接地。		☐	
24			低压线绝缘皮是否存在龟裂、破损，接头是否有可靠绝缘包扎。		☐	
25			线路是否与燃气管道保持 1.5 米以上距离。		☐	
26	其它问题隐患					

检查人员：

检查时间：

